

<p>ČEZ, a.s, ČEPS, STE, VČE, SČE, SME, ZČE, E.ON, PRE, ZSE</p>	<p>OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝROBU, PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE</p>	<p>PNE 33 0000-6 OPRAVA 2</p>
<p>Norma PNE 33 0000-6, která byla vydána k 1.7.2005 a nabude účinnosti od 1.1.2006 se mění takto:</p> <p>V příloze IV bod 2 se ruší body b) a c) a nahrazují se následujícím textem::</p> <p>b) pro práce na elektrických zařízeních ve výstavbě , která ještě nebyla připojena na napětí a nenalézají se v blízkosti živých částí</p> <p>c) pro práce na elektrických zařízeních, která jsou spolehlivě odpojena (například demontáží části zařízení) od všech možných zdrojů napájení. Takto odpojená zařízení musí svým zajištěním splňovat všechny podmínky bezpečné práce</p> <p>V příloze IV bod 5) se ruší text poslední věty prvního odstavce a nahrazuje se následujícím textem:</p> <p>V případě provádění činností s charakterem práce pod napětím (například při zajišťování zařízení před osazením zkratovacích souprav) musí být originál příkazu B označen červeně (zvýrazňujícím pruhem nebo nápisem).</p>		
<p>Návaznost: ČSN EN 50110-1, ČSN 34 3100-12</p>	<p>Platnost od 1.7.2005 Účinnost od 1.1.2006</p>	